



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель энергоснабжающей организации
Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»
Отделения сбыта № 4 (ЮГ)

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОС № 4 ЮГ

« » / / 2016 г.
Михайлов В. В.

АКТ № 740 / /

**периодической проверки узла учета тепловой энергии и
теплоносителя (горячей воды) у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее – узел учета): _____

ГБУ «Жилищник Даниловского района»

ЦТП № 06-03-0502/021

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: г. Москва, Восточная ул., д. 11

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: _____

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета допускается (не допускается) в эксплуатацию по системам ЦО, ГВС с «01» февраля 2016 г. по «01» февраля 2017 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной проверки
КМ-5-2-65	068730	Q= 243,31 Гкал	Под.тр-д ЦО	б/н	23.08.2018
ППС-65	46772	M1= 17144 т	Обр. тр-д ЦО	б/н	23.08.2018
КТСП-Р	7219г	M2= 17089 т	Под.тр-д ЦО	б/н	24.08.2019
КТСП-Р	7219х	Tнар.= 744 ч	Обр. тр-д ЦО	б/н	24.08.2019
КМ-5-4-50	066722	Q= 58,45 Гкал	Под.тр-д ГВС	б/н	23.08.2018
ППС-50	32819	M1= 3721 т	Обр. тр-д ГВС	б/н	23.08.2018
КТСП-Н	8523г	M2= 3101 т	Под.тр-д ГВС	б/н	23.08.2019
КТСП-Н	8523х	Tнар.= 744 ч	Обр. тр-д ГВС	б/н	23.08.2019

Представитель энергоснабжающей организации:

Инженер I кат. ПТО ОС № 4 (ЮГ) ПАО «МОЭК» Соловьев Л.В. тел. 8(495)651-06-10 д. 6601

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

ПОДПИСЬ

Ответственный представитель потребителя:

(должность, фамилия, номер телефона)

ПОДПИСЬ

